# TR010

## Testutrustning för rökdetektorer testgas och förlängningsrör tillkommer

### Allmänt

Edwards utbud av detektortest- och serviceutrustning för rök- och värmedetektorer. Lätt och robust material garanterar lång livslängd och tillåter service på höjder upp till 9 meter. Verktygen har en integrerad design och ger en komplett lösning med minsta antal komponenter.

### Tillbehör

Teleskopstaven sträcker sig från 1,3 m till 4,5 m i fyra sektioner, och upp till tre 1,2 m förlängningsskaft kan läggas för maximal räckvidd.

### Testutrustning för värmedetektorer (TH010)

TH010 är ett 230 VAC, nätdriftsvärmeverktyg, detektortest, på en ledad axel med transparent kopp. Testutrustningen kan användas för att testa värmedetektorer efter installationen, under driftsättning och vid underhåll.



### Detaljer

- Robust – tål påfrestningar för daglig användning
- Utformningen av TR010 för optimal spridning av testgasen
- Fjäderbelastad mekanism
- Tryckkänsligt avgäningsprovare
- Transparant kupa – möjliggör översikt av detektorns LED
- Stryk- och hållbar plastteknik

# TR010

## Testutrustning för rökdetektorer testgas och förlängningsrör tillkommer

## Tekniska specifikationer

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Test Equipment | CB001 | Canvas Carrying Bag for the Test and Service Equipment |
| Test Equipment | ET010 | Teleskopstång av glasfiber 4,5 m. Avsedd för nedtagningsdon FG010 och testutrustning TR010, TH010 och TH012 |
| Test Equipment | ET011 | Förlängningsrör 1,2 m. Avsedd för nedtagningsdon FG010 och testutrustning TR010, TH010 och TH012 |
| Test Equipment | FG010 | Universellt nedtagningsdon, passar de flesta på marknaden förekommande detektorer (stång ingår ej ET010). |
| Test Equipment | TR010R | Replacement rubber rim for TR010 / TS80X |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57