PB50-T

Termostat

Termostaten PB50-T

För att bibehålla optimal prestanda i miljöer med låga temperaturer och risken för kondens, ska varje pelare vara utrustad med en PB50-H värmeenhet för varje linjedetektorenhet, plus en gemensam PB50-T termostat för värmeenheterna i pelaren.

Till exempel kräver en pelare med fyra linjedetektorenheter fyra värmeenheter och en termostat. Varje värmeenhet drar 250 mA vid 12 VDC. För stora anläggningar kan det vara nödvändigt att tillhandahålla linjedetektorerna och värmeenheterna från extern strömför-
sörjning, såvida inte strömförsörjning är installerade i varje pelare. Värmeenheten är konstruerad för att fungera på 12 VDC. Om 24 VDC används, är det nödvändigt att koppla ihop värmeenheterna i serie parvis.



Detaljer

- Bibehålla optimal prestanda vid låga temperaturer och hög luftfuktighet

PB50-T
Termostat

Tekniska specifikationer

General

Accessory group	Perimeter / Outdoor
Type	Spare part

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57