# KM302

## Central de Monóxido de Carbono - 2 Zonas

The KM302 is a 2 Zone Carbon Monoxide (CO) detection control panel designed for applications where concentrations of CO may accumulate and needs to be controlled in order to protect lives. The panel is able to accommodate 2 supervised detection zone using KMD300 CO detectors.The panel is compliant with UNE 23-301-88, CE, WEEE and RoHS.




## Detalhes

- Elegant design
- 2 Supervised CO detection zone
- Easy to install and to use
- Language customisation using language inserts
- Clear and accurate display of CO levels per zone
- Up to 15 detectors per zone
- Fast response times
- Extraction and alarm outputs per zone
- Supervision of all CO detectors and zones
- Using surface mount technology with low current consumption
- Compatible with KMD300 CO detectors
- UNE 23300:1984, CE, WEEE and RoHS compliant
- External and internal power supply support

# KM302
## Central de Monóxido de Carbono - 2 Zonas

## Especificações técnicas

### Electrical

| | |
|---|---|
| Consumo de energia | 95 W max. |

### Zone

| | |
|---|---|
| Quantidade de dispositivos por zona | 15 max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Dimensões físicas | 297 x 307 x 109 mm (W x H x D) |
| Peso líquido | 3 kg |
| Tipo de montagem | Montaje en Superficie |
| Entradas para cabos | 4 x 20 mm (Ø, top) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C to +40°C |
| Temperatura de armazenamento | -10°C to +70°C |
| Humidade relativa | 10% to 95% non condensing |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Detection device | KMD300 | Detector de Monóxido de Carbono com Base |
| Notification device | GRP26-09 | Aviso Luminoso - Espanhol |
| Test Equipment | SC008CO | Spray de Teste Monóxido Carbono |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57